



說明

- 1.新設取水口A位置設於現有取水口下方，配合取水口地形設置。
- 2.新設取水口B位置設於山溝源頭，配合取水口地形設置。
- 3.取水管用ABSP採自來水用厚管，配合地形安放及固定，於無名溪段，平行現有 $\phi 100$ PVC設置，固定方式與其相同，可配合地形調整。
- 4.DIP採埋設方式，制水閥設閥盒，ABSP採安放及固定方式，制水閥不設閥盒。

修正 REVISION	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	設計 DESIGNED BY	比例尺 SCALE 1:1500	行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場	武陵國民賓館新館興建工程（第二次變更設計）	圖號 DRAWING NO W-01	張號 SHEET NO	業務號 JOB NO
				張文仁	張文仁	日期 DATE	中央營建技術顧問研究社	自來水管線平面配置圖			